

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

龍泉溪支流改善工程

工地土地使用範圍及開工前說明會

一、時間:111年4月12日 10時

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局	副工程司	葉建凡
臺東縣海端鄉公所		
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	工程師	邱成文 洪裕 杜毅
育昌土木包工業		翁耀峰
地主及相關人員		
台東縣議會	助理	黃慧洲
	地產	王振榮 091074682
		古蘭妹 0989210298
		張永村 0928321231

龍泉溪支流改善工程施工前協調會 111.4.12



行政院農業委員會水土保持局臺東分局

龍泉溪支流改善工程

職業安全衛生暨危害告知及施工前說明會

一、時間:111 年 4 月 12 日 上 午 10 時

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:如簽到簿

四、結論:

1. 施工廠商注意施工期間之交通維護與相關職業安全衛生措施。
2. 約 0K+220 位置考量地主通行需求，增設過水路面，並周圍原設計之護岸、農路改善配合調整，以利銜接。
3. 原 0K+235.5 收尾工因考量龍泉溪現況，請設計監造單位評估其安全性。
4. 施工便道依會議結論由 0K+220 右岸既有便道進入工區，相關告示牌位置經監造同意調整。
5. 生物通道結構型式請設計監造單位重新檢視，並詳繪說明相關圖面，以利放樣施工。