

「金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程」

生態檢核 設計說明會暨用地範圍會議紀錄表

一、 時間：111 年 6 月 27 日下午 14 時 30 分

二、 地點：工地現場

三、 出席單位及人員：

記錄：黃上權 翁莫莉

出席單位	職稱	姓名
生態委員		劉正國鈞
水土保持局臺東分局	工程員	黃勝頂
設計監造單位（森堡工程技術顧問有限公司）		翁莫莉 黃上權
太麻里鄉公所		
金峰鄉公所	約僱人員	吳錦
立法委員服務處		
荒野保護協會 台東分會		
台東縣野鳥協會		
台東縣永續發展學會		
冠昇生態有限公司		黃上權 顏志豪

「金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程」

設計說明會暨生態檢核會議紀錄表

一、 時間：中華民國 111 年 6 月 27 日 下午 14 時 30 分

地點：工地現場

出席單位及人員：

案由：設計說明會暨生態檢核會議

結論：

1. 施工臨時圍堰建議適度調整避免影響淺灘水域迴流生物棲地。
2. 需注意新設護岸回填土高度並堤後果園排水狀況。
3. 現場光臘樹為強勢樹種建議以強剪方式施作，無須移植。
4. 需注意施工時段勿影響水陸域生物活動及棲息。
5. 本工程範圍內有環頸雉、日本禿頭鯊，於施工時不要對下游產生汙染。
6. 堤前坡以鋪設稻草蓆並灑田青，原則上可行。

金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程

設計說明會暨生態檢核會議



金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程

設計說明會暨生態檢核會議

