

行政院農業委員會水土保持局臺東分局
池上鄉振興村 6 鄰時溝控制工程
設計說明會

一、時間:113 年 10 月 08 日下午 3 時 30 分

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:如簽到簿

四、結論:

有關工程設計現場說明如下:

1. 原則依勘查紀錄表內容辦理設計。
2. 溪溝整治長度 110 公尺，工程內容如下：設置 A 型固床工 5 座、B 型固床工 10 座、混凝土護岸兩側共 181.5m，另考量生態友善作為，設置砌石緩坡護岸 9.5m 以供生物通行。
3. 施工進場位置原則由鄰近房舍通行，經地主同意使用。將於施工前與廠商再於現場溝通。
4. 承上說明經現場討論後，用地人同意本案工程施作。

行政院農業部農村發展及水土保持署臺東分署
現勘簽到記錄表

一、 時間：113 年 10 月 8 日 上午 下午 15 時 22

二、 工程案名：池上鄉振興村 6 鄉蝕溝控制工程

三、 地點：工區現場

四、 出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名(電話)
農村發展及水土保持 署臺東分署		張宇鈞 <u>張宇鈞</u>
		洪婉華 <u>洪婉華</u>
設計單位-弘郁工程技 術顧問有限公司		
公所、村里地方人士 或用地人 (留聯絡方式)	IPP 長	<u>IPP 長</u>
	潘素珠 村長	0921-910228 村長 2, 0910008739
其他		

五、現場照片



說明:向用地人說明設計方案。



說明:溪溝現況。